DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Skee Vandværk Langebjergvej 100 4370 Store-Merløse	Sagsnavn:	Skee Vandværk, op følgende Bakteriologisk, lille

Prøver modtaget:	20-03-2017	Analyse påbegyndt:	20-03-2017	Rapportdato:	27-03-2017
				Rapport nr.:	1712-611
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1712-611-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	SCH								
Udtaget fra dato:	20-03-2017								
kl.:	09:00								
Prøve ID	Afg. vv.								
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Temperatur	8,4					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Kimtal 22 °C PCA	13				50	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,300(lg)
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	EN/ISO 9308:2014 1)	1	+/- 0,220(lg)
E. coli	<1				i.m.	cfu/100 ml	EN/ISO 9308:2014 1)	1	+/- 0,220(lg)

Overskridelser: ingen

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 802 af 28. Juni 2016.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 802 af 28. Juni 2016.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 802 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Skee Vandværk, Helge Gyldenkærne, helge-gyldenkaerne@mail.dk
Ringsted Kommune, vandanalyser@ringsted.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Majbritt Toldbod Nielsen
Civilingeniør