

# ANALYSERAPPORT

Skee Vandværk  
Skee Huse 27  
4100 Ringsted

Sagsnavn: Skee Vandværk  
Antal prøver: 1  
Prøver modtaget: 05-08-2025  
Rapport dato: 12-08-2025  
Rapport nr.: 111193

|                      |                           |                 |                                              |
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Prøvetagning, start: | 05-08-2025 kl.12:40       | Laboratorienr.: | DV25300012-001                               |
| Prøvetager:          | Højvang/JFM               | Emballage:      | Ok                                           |
| Analyseperiode:      | 05-08-2025 til 12-08-2025 | Formål:         | drikkevandskontrol,<br>afgang fra vandværket |
| Prøvetagningssted:   | Afgang vandværk, Skee,    | Omfang:         | Omprøve                                      |
| Prøvetype:           | Drikkevand                |                 |                                              |
| Udtagningsmetode:    | Stikprøve                 |                 |                                              |

Prøvetagningsmetode: DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

| Parameter | Resultat | Enhed | Min / Max. | DL    | Referencer                                                       | +/-  |
|-----------|----------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|
| Nitrit    | 0,016    | mg/L  | / 0,01     | 0,001 | DS/EN ISO 13395:1997+M006 <sup>^</sup>                           | d 15 |
| Nitrat    | 0,87     | mg/L  | / 50,0     | 0,3   | DS/EN ISO 13395:1997+M008 <sup>^</sup>                           | d 10 |
| Mangan    | 0,033    | mg/L  | / 0,05     | 0,002 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069 <sup>^</sup> | d 20 |

Overskridelser: Se understregede/røde resultater

Afviselser/kommentarer til denne prøve: Ingen

## Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1633 af 19/12/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Heidi Jensen  
Laborant

## Sendt til:

helge-gyldenkaerne@mail.dk - Helge Gyldenkaerne

bryggerhus@live.dk - Formand - Lars Bo Hansen

vandanalyser@ringsted.dk - Ringsted

Rapport status: Final

## Bilag til denne rapport:

Ingen

## Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

\* Ikke akkrediteret.

# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

<sup>^</sup> Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger